

O B E C N Í Ú Ř A D P A V L O V I C E

Pavlovice 65, 258 01 Vlašim

ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 10 Praha 1

TEL.: 602342465

E-MAIL: starosta@obecpavlovice.cz

DATUM: 12. 3. 2026

Nesouhlasné stanovisko obce Pavlovice k záměru VTE Rataje

Obec Pavlovice tímto, jako dotčená obec, vyjadřuje nesouhlas se záměrem výstavby větrné elektrárny „VTE Rataje“.

1. Vizuální dominanta stavby

Podle předložené dokumentace má mít větrná elektrárna celkovou výšku až 199,75 m.



srovnání – tato výška představuje přibližně jednu třetinu výšky hory Velký Blaník (638 m n. m.), která je přirozenou dominantou regionu. Vzhledem k tomu, že nadmořská výška v plánovaném místě je cca 460 m. n. m., bude vrchol stavby ve výšce cca 660 m. n. m, což je 22 metrů nad stávající dominantou - horou Velký Blaník, podle které je náš kraj pojmenován Podblanicko.

Větrné elektrárny této výšky by byly viditelné na velké vzdálenosti a staly by se výraznou technickou dominantou krajiny. Což pochopitelně nechceme.

O B E C N Í Ú Ř A D P A V L O V I C E

Pavlovice 65, 258 01 Vlašim

2. Ochrana krajinného rázu

Podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Podblanicko je dlouhodobě vnímáno jako historická kulturní krajina s dominantou Velkého Blaníku. Umístění téměř dvousetmetrové technické stavby do otevřené krajiny představuje nepřiměřený zásah do tohoto krajinného rázu.

3. Vzdálenosti od zastavěných částí území

Z mapových podkladů vyplývá, že plánované umístění větrné elektrárny se nachází v relativně malé vzdálenosti od zastavěných částí okolních sídel:

- obec Pavlovice: přibližně 1,0 km
- obec Kladruby: přibližně 1,1 km
- Rehabilitační ústav Kladruby: přibližně 0,8–1,0 km
- obec Tehov: přibližně 0,8–1,0 km

Takto malá vzdálenost od obytné zástavby bude mít negativní vliv na kvalitu života obyvatel, zejména z hlediska hluku, stroboskopického efektu rotoru a zásahu do krajinného charakteru oblasti. V Německu je povinná vzdálenost od bytové zástavby 10 x výška, což by zde představovalo cca 2000 m. Zde jsou vzdálenosti poloviční. Proč?

4. Judikatura správních soudů

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře opakovaně zdůraznil nutnost pečlivého posouzení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz a vizuální dominantu krajiny.

5. Závěr

Na základě posouzení vzdáleností od zastavěné oblasti Pavlovice, výškového srovnání, posouzení hluku, vizuálních vztahů a významu vrcholu Blaníku jako krajinné dominanty zásadně nesouhlasíme s realizací plánovaných větrných elektráren na Podblanicku.

Obec Pavlovice z výše uvedených důvodů se záměrem výstavby větrné elektrárny „VTE Rataje“ nesouhlasí a žádá, aby byly uvedené skutečnosti zohledněny v dalším průběhu řízení.

Dále považujeme za nedostatečné vymezení okruhu účastníků řízení. Dle našeho názoru by zde měly být minimálně:

Obec Kladruby: přibližně 1,1 km

Rehabilitační ústav Kladruby: přibližně 0,8–1,0 km

Obec Tehov: přibližně 0,8–1,0 km

S pozdravem
Ing. Jan Dufala
starosta obce

